



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Иркутской области
664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, тел. 25-79-48,
Телефон доверия ГУ МЧС России по Иркутской области:
8(3952)39-99-99

Отдел надзорной деятельности
по г. Братску и Братскому району
665717, г. Братск, ул. Обручева, 45,
тел.49-50-40, факс 49-50-45

Предписание № 304/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

«27» сентября 2019г.

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Кумейская основная общеобразовательная школа» (сокращенное наименование: МКОУ «Кумейская ООШ») в лице директора МКОУ «Кумейская ООШ» Гнутовой Лидии Анатольевны

(указать должность, фамилию и инициалы руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Братска и Братского района по пожарному надзору Мироманова В.А. от 21.08.2019 г. № 304, ст. 6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 9, ст.12 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в период с 15 час. 30 мин. по 17 час. 30 мин. 19 сентября 2019 г. с 15 час. 30 мин. по 16 час. 30 мин. 27 сентября 2019г. проведена **плановая** выездная проверка с целью исполнения ежегодного плана плановых проверок по контролю соблюдения требований пожарной безопасности на 2019 год в отношении юридического лица МКОУ «Кумейская ООШ» по адресу: Иркутская область, Братский район, д. Кумейка, ул. Школьная, 1

(вид проверки, наименование объекта надзора и его адрес)

Лицо (а), проводившее (ие) проверку: Чиканов Антон Владимирович государственный инспектор г. Братска и Братского района по пожарному надзору.

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

совместно с директором МКОУ «Кумейская ООШ» Гнутовой Лидией Анатольевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель МКОУ «Кумейская ООШ» не обеспечил исправность огнетушителей на объекте (стрелка манометра на двух огнетушителях, находящихся в главном учебном корпусе находится в нулевой зоне, отсутствует давление, огнетушитель не пригоден к использованию)	<p>Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности пункт1. Пожарная безопасность объекта Статья 151. Заключительные положения. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» 471. Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей. 478. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной формы.</p>	02.12.19г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьями 127, 128 Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 года № 644 гражданин, организация, орган власти в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки (далее - заинтересованное лицо), вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки, в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки. На период срока, установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых документов и их действие не приостанавливается.

В случае пропуска срока, предусмотренного абзацем первым статьи 128 Административного регламента, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен руководителем органа ГПН, в котором рассматривается жалоба, о чем делается отметка на поступившей жалобе в виде соответствующей резолюции (либо ходатайство отклоняется соответствующей резолюцией). Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования уведомляется заинтересованное лицо в ответе на жалобу.

Государственный инспектор

г. Братска и Братского района по пожарному надзору

Чиканов Антон Владимирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» сентября 2019г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия: (8-3952) 39-99-99

*Отправлено почтой по адресу:
Братский р.и, г. Братск
ул. Молодежная, 4*



